

**ACOMPANHAMENTO DO PLANO**

Data : 10/03/2011

Pág. 2

Zona inspeccionada	Norte
Data	03-03-2011
Inspector	Gomes
Cargo	Inspector de segurança

Acompanhamento do plano**Conservação e manutenção dos elementos de segurança**

Descrição	Estado			
	C	I	CP	NP
A distribuição para fornecimento dos pisos vai ser efectuada através de quadros eléctricos de segurança mais pequenos, com protecção magnetotérmica e bases de tomadas protegidas.		✓		
A utilização deste duplo sistema de quadros favorece uma melhor utilização e um menor número de tubos eléctricos para evitar a criação de bases de tomadas sem protecção.	✓			
Ninguém, excepto o electricista, estará autorizado a modificar a cablagem interna dos quadros, considerando a anulação de uma protecção como uma falha muito grave, sendo sancionando em conformidade com a legislação vigente.	✓			
Para os alargamentos de tubos eléctricos vão ocupar-se bases BJC ou similares que apresentem protecção total frente aos contactos fortuitos e portanto se tomem numa protecção adicional de segurança.	✓			
A instalação de água realiza-se através do abastecimento público, já que reúne as condições de potabilidade necessárias		✓		
Deve ponderar com especial atenção a realização das tomadas provisórias de água, bem como verificar o seu encerramento ao terminar a jornada, para evitar fugas incontroladas e a respectivas consequências.				✓
A rede de saneamento acolherá provisoriamente o conjunto de encanamentos de esgoto municipal, dispondo em funcionamento o mais próximo possível da rede horizontal da própria obra com as devidas garantias de funcionamento.	✓			

Observações: